RZUT PIĘTRA DRUGIEGO - 1:100





przekrój klatki schodowej prowadzącej na poddasze

Legenda

Przewody układane pod tynkiem
- przewód YnTKSYekw 1x2x1mm² linia dozorowa
- przewód HTKSH PH90 1x2x1mm² linia dozorowa
- przewód HDGS PH90 3x2,5 mm² zasilanie 230V

Przewody układane na tynku
- przewód YnTKSYekw 1x2x1mm² linia dozorowa

Przewody układane na tynku za pomocą atestowanych kotw
- przewód HDGS PH90 3x2,5 mm² zasilanie 230V

- Optyczna czujka dymu DOR-4043 + podstawa G-40
- Czujka ciepła TUN-4043 + podstawa G-40
- Czujka wielodetektorowa dymu i ciepła DOT-4046 + podstawa G-40
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- CSP — Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100
- POLON DOP-6001+REFLEKTOR E39-R8



przekrój klatki schodowej prowadzącej na poddasze

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665			NR.RYS.	SKALA
Treść rysunku: Schemat rozmieszczenia instalacji elektrycznej SSP - 2 piętro,	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5		E-3	1:100
			Podpis:	11.2019 r
Nazwa inwestycji: Projekt instalacji SSP, DSO oraz zabezpieczenie elementów drewnianych nad sufitem auli do stopnia trudnozapalnego,	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK,IIF,7342/324/98		Projekt budowlany
Adres inwestycji: ZSM1 ul.Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Kubacki nr upr. POM/0192/PBE/19		Branża elektryczna