

ZESTAWIENIE IŁOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJI MECHANICZNEJ

PARTER					
Nr pom	Pomieszczenie	Vn- Nawiew	Vw- Wywiew	Kubatura	Krotność
1,1	Kuchnia		150	51,6	2,9
1,2	Pokój dzienny	200		86,4	2,3
1,3	Klatka schodowa			30,2	3,2
1,4	Pom. pomocnicze		10	5,4	1,9
1,5	Łazienka		80	25,7	3,1
1,6	Gabinet terapii		40	40,2	1,0
1,7	Biuro		30	34,8	0,9
1,8	Biuro		40	37,5	1,1
1,9	<i>Garaż</i>			-	-
1,10	<i>WC</i>		30	7,8	3,8
1,11	Pok. Wychowwcy	20	20	40,2	0,5
1,12	Pok niepełnosprawnych	40	40	56,7	0,7
1,13	Pralnia		40	21,1	1,9
1,14	Pom. techniczne			-	-
1,15	Szatnia		20	10,8	1,9
1,16	Komunikacja	270		85,6	3,2
1,17	Wiatrołap	20		13,0	1,5
1,18	Kotłownia			-	-
1,19	Spizarnia		50	21,3	2,3

PIĘTRO					
Nr pom	Pomieszczenie	Vn	Vw		
2,1	Pokój	40	40	48,5	0,8
2,2	Pokój	40	40	48,5	0,8
2,3	Kuchnia		50	14,8	3,4
2,4	WC		30	4,8	6,3
2,5	Łazienka		80	21,3	3,8
2,6	Pokój	40	40	43,5	0,9
2,7	Pom. pomocnicze		20	13,3	1,5
2,8	Pokój	40	40	46,8	0,9
2,9	Pokój	40	40	48,5	0,8
2,10	Pokój	40	40	47,8	0,8
2,11	WC		30	4,8	6,3
2,12	Łazienka		80	27,5	2,9
2,13	Komunikacja hol	310		171,5	1,8
2,14	Pom. pomocnicze		20	14,8	1,4