
POŁĄCZENIE NA STAŁE DO PROJEKTOWANEGO OTOKU INSTALACJI ODGROMOWEJ
PUSZKA Z ZŁĄCZEM KONTROLNYM OBSADZONA NA ELEWACJI
Bednarka FeZn 30x4
Główna Szyna Wyrównawcza GSW
Dy 4mm2
C.O. oraz inne elementy przewodzące
woda-met
Dy 4mm2 C.W.-met
Miejscowa Szyna Wyrównawcza MSW
Bednarka przewodząca wraz z łączeniami zaślepiającymi
Ly 16mm²
Szyna PE w RG
C.W.-met
woda-met
Dy 4mm2
wentylacja
wrzącowie
FeZn 30x4
C.O. oraz inne elementy przewodzące
LEGENDA
ELEMENTY STALOWE PRZYŁĄCZANE DO SIECI INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ :
- rury
- grzejniki
- armatury
- obudowy
- urządzeń
- oraz inne elementy stalowe nie zasilane/zasilane np. schematycznie
Puszka z główną szyną wyrównawczą
Puszka z miejscową szyną wyrównawczą
PUSZKA Z ZŁĄCZEM KONTROLNYM OBSADZONA NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOŚCI 140 cm OD ZIEMI
Z OTOKU ODGROMOWEGO WYPROWADZIĆ BEDNARKĘ FeZn 30x4 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU ODGROMOWEGO. DALEJ PODPIĄĆ DO ISKW I DALEJ PODPIĄĆ DO SZYNY PE-A W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ Z TAMTĄD WYPROWADZIĆ Ly 16mm² PODPROWADZIĆ DO KAŻDEJ MSW. Z MSW WYPROWADZIĆ Dy 4mm² I PODPIĄĆ DO KAŻDEGO ELEMENTU STALOWEGO W POMIESZCZENIU.
TYP I PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE
INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODEM YDYp LUB TDY 3x2,5 mm GNIAZDA ZOSTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE
GNIAZDA SILOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1.1m OD PODŁOGI. TYP I PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE
Włącznik kołyskowy z sygnalizacją
Włącznik kołyskowy
Przycisk dzwonkowy
Przycisk kołyskowy z sygnalizacją
Przycisk kołyskowy nad drzwiami
KOMPLETNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY W WC DLA INWALIDÓW
PUSZKA ROZGAŁĘŹNA (PRZYŁĄCZE DLA KUCHNI ELEKTRYCZNEJ)
GNIAZDO SILOWE 5x16A NIKROPLOSZCZELNE
GNIAZDO 230 V PODWÓJNE
GNIAZDO 230 V.KROPLOSZCZELNE POJEDYŃCZE
PRZEŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY KROPLOSZCZELNY
PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY KROPLOSZCZELNY
PRZYCISK SWIATŁO
DZWONEK SZKOLNY
NAŹWA ROZDZIELNI / NUMER OBWODU
AUTOMAT ZMIERZCHOWY
AWEX OUTDOR LED.TRYB PRACY JEDNOZDANIOWY, CSE-AWARYJNY NA CZEMNO), AKUMULATOR 2 h + ISTR.23 - UKŁAD GRZEJNY Z TERMOSTATEM DO PRACY OPRAW AUTONOMICZNYCH W NISKICH TEMPERATURACH
PRZESZKLONA KASETA Z PRZYCISKIEM P-POZ
BENNARKA PROWADZONA WRAZ Z KABLEM ZASILAJĄCYM JEST SPIĘTA Z OTOKIEM ODGROMOWEJ.NA SKOSZONEJ NARAŻIE BEDNARKĘ WRAZ Z BEDNARKĄ NALEŻY OSŁONIĆ RURĄ Z TWORZYWA ZGODNIE Z PROJEKTEM O GRUBOŚCI ŚCIANKI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 5mm ORAZ DŁUGOŚCI 2m
YKY 5x95 FeZn 30x10
Złącze kontrolne
Uziom
Szyna PE w RG
Szyna Wyrównawcza GSW
Szyna PE w RG
Szyna Wyrównawcza MSW
Miejscowa Szyna Wyrównawcza MSW
Szyna PE w RG
Szyna Wyrównawcza GSW
Szyna PE w RG
Szyna Wyrównawcza GSW
Szyna PE w RG
Szyna Wyrównawcza G