# LEGENDA

| | |
|---|---|
| A | ES-SYSTEM SRE 236 \ V-AD IP20 2x36W |
| B | ES-SYSTEM SRN 218 \ V-AD IP20 2x18 W |
| C | PHILIPS TWINNY IP44 2x28 W HFP P |
| D | ES-SYSTEM SRN 158 \ V-AD IP20 1x58 |
| E | ES-SYSTEM CO2 228 IP65 2x28W |
| F | ES-SYSTEM CO2 235 IP65 2x35W |
| G | ES-SYSTEM SRN 136 \ V-AD IP20 1x36 W |
| H | PHILIPS TWINNY 332TSW 2XTL5-49W HFP P IP44 |
| I | ES-SYSTEM SRN 236 \ V-AD IP20 2x36 W |
| J | ES-SYSTEM SRE 258 \ V-AD IP20 2x58W |
| K | PHILIPS TWINNY 332TSW 2x35 W HFP P IP44 |
| L | ES-SYSTEM CO2 254 IP65 2x54W |
| Ł | ELGO OUSe-50W IP 66 ODBLYSNIK |
| | SZEROKOSTRUMIENIOWY |
| | WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY KROPLOSZCZELNY |
| | WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY KROPLOSZCZELNY |
| | WYŁĄCZNIK SCHODOWY KROPLOSZCZELNY |
| | PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY KROPLOSZCZELNY |
| | WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY |
| | WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY |
| | WYŁĄCZNIK SCHODOWY |
| | PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY |
| | PRZYCISK ŚWIATŁO |
| | DZWONEK |
| RB/8 | NAZWA ROZDZIELNI / NUMER OBWODU |
| | PRZESŁAŁONA KASETA Z PRZYCISKIEM P+PO2 |
| | GNIAZDO 230 V,KROPLOSZCZELNE PO/ZEWNĘTRZNE |
| | GNIAZDO 230 V,KROPLOSZCZELNE PODWÓJNE |
| 5x16A | GNIAZDO 230 V PODWÓJNE |
| | GNIAZDO SIŁOWE 5x16A KROPLOSZCZELNE |
| F | PUSZKA ROZGAŁĘŹNA |

piwnica

1p

2p

STRYCH

piwnica

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr JERZY KUBIAK<br>LEBORK, ul. Piotra Skargi 51, tel.59 8622995 | | | NR RYS. | SKALA |
| TYTUŁ OPRACOWANIA<br>Schemat modernizowanej instalacji elektrycznej | Wykonawca | Powiatu Lęborskiego<br>84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5 | E-1 | 1:100 |
| | Projektował | tel. Jerzy Kubiak<br>nr upr. BK /IM-7/4212/2439 | Podpis | 12.2015 r. |
| Nazwa Inwestycji<br>Modernizacja Przedszkola Gminnego Kostkowo Filia Miłakowo | Sprawdził | mgr inż. Krystyna Małkowska<br>nr upr. BK /IM-7/4212/2439 | | PROJEKT BUDOWL |
| Adres inwestycji<br>ul. Łąkowa 9/1 m. Miłakowo<br>działka nr 194/42, 43/7 | Opracował | tel. Krystyna Małkowska<br>nr upr. POM/0152/POOE/06 | | BRANŻA ELEKTR. |