

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pomieszczenie D.02	Rezerwa	Rezerwa	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Gn.230 V pomieszczenie D.02	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02	Gn.400 V pomieszczenie D.02
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	–	–	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	–	–	–	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	1.62	–	–	3	3	3	3	3	3	3	3	3	–	–	–	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	15	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Moc obliczeniowa [kW]

Po= Pi*kj (kj=0,6)

121,62*0,6=72,98 [kW] Io=109,75[A]

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI
LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665

Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RA.	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5		NR.RYS. E-9/1
			SKALA -
			Podpis: 01.2016 r
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98	Projekt wykonawczy
Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7	Sprawdził	inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06	Branża elektryczna