

Nr obwodu	0.1	0.2	0.3	0.4	1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pomieszczenie E.P1 , E.P2	Rezerwa	Rezerwa	Gn.230 V pomieszczenie E.P1 , E.P2	Rezerwa	Gn.400 V pomieszczenie E.09	Rezerwa	Rozdzielnica RCO w pomieszczeniu E.P3
Rodzaj i przekrój przewodów	–	–	–	–	YDYp 3x1,5	–	–	YDYp 3x2,5	–	YDY 5x4	–	YDY 5x4
Moc zainstalowana [kW]	–	–	–	–	0.65	–	–	2.1	–	0.5	–	5
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]	–	–	–	–	9	–	–	7	–	1	–	1

Moc obliczeniowa [kW]

Po= Pi*kj (kj=0,6)
8,25*0,6=4,95 [kW] Io=7,45[A]

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

Widok rozdzielnicy RO



3x12-36mod

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel.59 8623665			NR.RYS.	SKALA
Treść rysunku: Schemat rozdzielnicy RO.	Inwestor: Powiat Lęborski 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5		E-14	-
			Podpis:	01.2016 r
Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98		Projekt wykonawczy
Adres inwestycji: ul. I Armii WP 31 w Lęborku działka nr 184/42 obr.7	Sprawdził	inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06		Branża elektryczna