

Lębork, dnia 27 czerwca 2017 roku

RI.272.1.14.2017

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), p.n. „Adaptacja boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny”.**

**Pytanie 1:**

Proszę o uszczegółowienie projektu w zakresie oświetlenia terenu a w szczególności:

- podanie wymagań co do natężenia oświetlenia na poszczególnych boiskach
- zaznaczenia na planie zagospodarowania która lampa jest typu 1 a która typ 2
- naniesienie na projekt trasy kabli elektrycznych i trasy kanalizacji kablowej
- wskazanie lokalizacji rozdzielni
- wskazania czy należy wykonać nową rozdzielnię dla boisk czy może jest miejsce w rozdzielni na elewacji
- dołączenie schematu rozdzielni i sposobu załączania oświetlenia /czy osobno dla boisk czy zegarem astronomicznym i w jakich godzinach/

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dołącza rozmieszczenie lamp dla boisk wraz z obliczeniami oświetlenia. Instalacja elektryczna oświetlenia jest instalacją wewnętrzną, w związku z czym nie jest wymagany projekt trasy kablowej. Wskazanie lokalizacji rozdzielni zgodnie z opisem projektu budowlanego na elewacji budynku (strona 20 opisu projektu budowlanego). Zamawiający nie posiada schematu rozdzielni.*

**Z poważaniem:**

STAROSTA  
*Teresa Ossowska-Szara*