

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Odp. potwierdzamy- na podstawie kosztorysu ofertowego, faktycznie wykonane ilości robót.

2. Zwracamy się o potwierdzenie, że uzupełnienie poboczy ziemnych (poz.5 kosztorysu) ma zostać wykonane na szerokości 0,5m jak wskazuje opis pozycji kosztorysowej. Przekrój normalny pokazuje pobocza szer.1,5 do 2m. Jakim materiałem należy uzupełnić pobocza?

Odp. potwierdzamy. pobocza z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym.