

Pyt.1 Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wysokości wadium. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określone jest wadium w wysokości 6.000zł natomiast słownie określone jest pięć tysięcy.

Odp. 6000,00zł słownie sześć tysięcy złotych

Pyt.2 Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie materiału z jakiego należy wykonać pobocza oraz grubość warstwy uzupełnianych poboczy

Odp. z mieszanki gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym. grub. 5cm po zagęszczeniu