



Energa
operator

Numer 13/R83/02044	Miejscowość Lębork	Data 02-07-2013
--------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Słupsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: kolizja istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną przebudową drogi powiatowej nr 1329 G
Adres (Nr działki): Lubowidz
gm. Nowa Wieś Lęborska , działka numer Lubowidz-112/3, 373, 325/3, 347/1, 325/2, 325/1, 337/2
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
2.1. Obwód [nN] - Wieś słup 101/201 [200]
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1. Urządzenia WN i SN:
-
3.2. Stacja transformatorowa:
istniejąca stacja transformatorowa T-711 "Lubowidz Osiedle" ,obw. 100
istniejąca stacja transformatorowa T-338 "Lubowidz Mosty Witosa" ,obw. 300
3.3. Urządzenia nn:
- Wymienić istniejący słup nr 103 w linii napowietrznej typu Al.4 x 50 +25 mm² ,obw. 100 ze stacji T-711 "Lubowidz Osiedle" na wirowany E-10,5/12 . Przepięć istniejące przyłącze kablowe YAKY 4x35mm² (1 szt.) oraz przełożyć oprawę oświetlenia ulicznego na słup wirowany.
- Wymienić istniejący słup nr 301 w linii napowietrznej typu Al.4 x 50 +25 mm² ,obw. 300 ze stacji T-338 "Lubowidz Mosty Witosa" na wirowany E-10,5/12 . Przepięć istniejące przyłącze kablowe YAKY 4x35mm² (1 szt.) i YAKY 4x70mm² (szt.2) oraz przełożyć oprawę oświetlenia ulicznego na słup wirowany.
- Ułożyć odcinek linii kablowej YAKY 4x150mm² o długości około 50m i połączyć poprzez mufy kablowe z istniejącym kablem ze słupa nr 305/RK-10.
3.4. Demontaże:
Demontaż 2 stanowisk słupowych narożnych.
Demontaż istniejących przyłączy szt.4.
Unieczynnienie istniejącego odcinka linii kablowej.
4. Inne ustalenia:
4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
- Wymiana słupów w istniejących liniach niskiego napięcia będzie realizowana w trybie art. 29a Ustawy "Prawo Budowlane" .
- Dla przebudowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscu kolizji z projektowanym rondem wnioskodawca dostarczy projekt budowlany z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Projekt powinien być uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA
4.2. Inne wymagania:
Umowa o przebudowę sieci zostanie sporządzona na podstawie przedłożonego projektu budowlanego.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Słupsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.