

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1328G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 212 do m. Siemirowice km 0+000 do 3+470”

1. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt stałej organizacji ruchu
Odp. Projekt umieszczono na stronie internetowej
2. Zwracamy się o podanie typu barier stalowych jakie należy przyjąć do wyceny
Odp. Bariery ochronne stalowe typu SP 09/4 przekładkowe z pasami profilowymi z 8 szt. zakończeń czołowych jednostronnych
3. Dotyczy odpowiedzi nr 8 (wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej w dniu 18 kwietnia 2013r.) – udzielona odpowiedź przez Zamawiającego odpowiedź nie wyjaśnia zagadnienia opisanego w pytaniu. W nawiązaniu do zadanego pytania – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedstawienia w wykazie robót wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ zostanie spełnione poprzez przedłożenie wykazu robót w ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
Odp. Zamawiający żąda aby Wykaz robót z dowodami o których mowa w p.7.1.2. Instrukcji dla Wykonawców odpowiadały zakresem wymienionym w pkt.6.2.2 tj. minimum dwóm zadaniom polegającym na przebudowie, remoncie nawierzchni bitumicznych w ilości 3000mb łącznie.

W Instrukcji dla Wykonawców wymienione punkty brzmią:

7.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*Dowodami są:

- 1) poświadczenie;
- 2) inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1.2.1) .

7.1.2.a. Wykonawca winien w wykazie, o którym mowa w pkt 7.1.2., wskazać roboty budowlane odpowiadające swym zakresem robotom wskazanym w pkt 6.2.2)

7.1.2.b. Wykonawca ma obowiązek złożyć poświadczenia co najmniej dla robót budowlanych wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku, którego opis został zamieszczony w pkt 6.2.2).

4. Dot. poz. 28, 33,35,43 – jaki kolor kostki należy wycenić w przywołanych pozycjach
Odp. We wszystkich pozycjach przyjąć kostki szare