

ZK-1	Pz=40,0 kW
	Is=59,6 A

istn. włz do szkoły

PROJEKT. SZAFKA POMIAROWA

ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE ZK-1
(na zewnętrznej ścianie budynku szkoły)

istn. zasilanie

ST 15/0,4kV "Lębork Gazownia"03-0966

projekt. przyłącze kablowe zalicznikowe
do zaplecza boisk sportowych
YKY 5x25, l = 50 m

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

TEMAT	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU ul. WARSZAWSKA 17, 84-300 LĘBORK, dz. nr 408, obr. 7	SKALA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	DATA lipiec 2008
RODZAJ OPRACOWANIA	SCHEMAT ZASILANIA	RYS. NR E-2
PROJEKTANT	inż. EWA GAJZLER uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjałn. dziedzinie instalacje elektryczne Nr 7210/6/76	
WERYFIKATOR	mgr inż. MICHAŁ GRZEGORZEK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjałn. dziedzinie instalacje elektryczne NR BK.IIF.7342/265/94	