


TE - ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH

(wg projektu typowego)

PROJEKT. TABLICA OŚWIETLENIOWA TO




Tablica rozdzielcza TE

Pi = 40,0 kW

Ps = 30,0 kW

Is = 45,6 A



Boisko wielofunkcyjne

Pi = 5,04 kW

Ps = 5,04 kW

Is = 8,1 A

Boisko do piłki nożnej

Pi = 7,02 kW

Ps = 7,02 kW

Is = 11,3 A

OZNACZENIA

- A - Oprawa oświetleniowa typu TITANO S 400W MT z żarówką HQIT400D
- B - Oprawa oświetleniowa typu HORUS S D 400W MT z żarówką HQIT400NSI

TEMAT	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU ul. WARSZAWSKA 17, 84-300 LĘBORK, dz. nr 408, obr. 7	SKALA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	DATA lipiec 2008
RODZU OPRACOWANIA	SCHEMAT OŚWIETLENIA	RYS. NR E-3
PROJEKTANT	inż. EWA GAJZLER uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjaln. sieci i instalacje elektryczne	Nr 7210/6/76
WERYFIKATOR	mgr inż. MICHAŁ GRZEGORZEK uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjaln. sieci i instalacje elektryczne	NR BK.IIF.7342/265/94