
c
2/4
3/4
4/4
BUDYNEK I LEWE SKRZYD
2xØ
2xØ
2xØ
114
+20°C
Qstr = 4156 W
113
+16°C
Qstr = 0 W
112
+20°C
Qstr = 1515 W
111
+20°C
Qstr = 1543 W
110
+20°C
Qstr = 4971 W
1/4
2xØ
2xØ
BUDYNEK ADMINISTRACJI
2xØ
2xØ
2xØ
116
-8,1°C
Qstr = 0 W
5/4
6/4
7/4
c



ŁO
D
11/4
12/4
2xØ
2xØ
2xØ
2xØ
2xØ
109
+20°C
Qstr = 4365 W
108
+20°C
Qstr = 4363 W
115
+16°C
Qstr = 21367 W
8/4
9/4
10/4
13/4
14/4
15/4
34/4
33/4
32/4
31/4
30/4
29/4
D


BUDYNEK II LEWE SKRZYDŁO
2xØ
2xØ
17/4
18/4
19/4
16/4
2xØ
2xØ
2xØ
107
+20°C
Qstr = 5420 W
106
+20°C
Qstr = 1102 W
105
+20°C
Qstr = 1187 W
104
+20°C
Qstr = 2434 W
2xØ
28/4
27/4
26/4
25/4
117
-8,8°C
Qstr = 0 W
BUDYNEK AULI

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO -
WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULIC
ŚCIŚLE W/G RYSUNKU ROZINIĘCIA INSTALACJI C.O.


20/4
21/4
22/4
23/4
24/4
2xØ
2xØ
2xØ
2xØ
2xØ
102
+20°C
Qstr = 1472 W
101
+20°C
Qstr = 9363 W
103
+20°C
Qstr = 1232 W

Zestawienie Pomieszczeń			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura
101	pokój nauczycielski	99,29	258,03
102	pomieszczenie	17,57	45,68
103	pomieszczenie	10,45	27,18
104	pomieszczenie	31,07	80,78
105	pomieszczenie	14,73	38,30
106	pomieszczenie	14,68	38,17
107	pomieszczenie	66,01	171,62
108	pomieszczenie	48,05	124,92
109	pomieszczenie	47,98	124,74
110	pomieszczenie	60,01	156,04
111	pomieszczenie	20,05	52,13
112	pomieszczenie	17,86	46,44
113	pomieszczenie	12,76	33,17
114	pomieszczenie	21,46	55,79
115	pomieszczenie	447,29	1 164,28
116	pomieszczenie	3,89	10,12
117	pomieszczenie	4,00	10,40
		937,15 m^2	**2 437,79 m^3**

UWAGI I OZNACZENIA:

10/4 - PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLIETYLENOWYCH - ZAKUĆ W ŚCIANY + IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI JAK PONIŻEJ :

- Ø 12 - 10mm
- Ø 14 - 10mm
- Ø 16 - 10mm
- Ø 18 - 10mm
- Ø 25 - 10mm
- Ø 32 - 10mm

☐ GRZEJNIK PŁYTOWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI PURMO + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA - PODEJŚCIE OD DOŁU LUB Z BOKU

- PRZEWODY POZIOME Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R PROWADZONE POD STROPEM + IZOLACJA CIEPLNA J.N.

- ø 21,3 - 20 mm
- ø 26,9 - 20 mm
- ø 33,7 - 30 mm
- ø 42,4 - 30 mm
- ø 48,3 - 40 mm
- ø 57,0 - 50 mm
- ø 76,1 - 60 mm
- ø 88,9 - 80 mm
- ø 26,9 - 20 mm
- ø 114,3 - 100 mm
- ø 139,7 - 100 mm

- REG.

CZNEJ

- AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15 NA "PIONACH"

- PRZEWODY POZIOME W PRZEGRODACH BUDYNKU TYPU PE - RT + IZOLACJA

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	
Opracowała:	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ścięgaj	SUW-12/90	

projekt:	Termomodernizacja budynków (HOL GŁÓWNY bud. nr 4) - instalacja c.o.	
obiekt:	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 60/5	
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork	data: 07.2015
tytuł rysunku:	Hol Główny Rzut parteru - instalacja c.o.	skala: 1:100

część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
4	Sanitarna	PW	1460x297	4/2/CO

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : NAZWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH