

UWAGI I OZNACZENIA:

- 10/2 - PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLIETYLENOWYCH - ZAKUĆ W ŚCIANY + IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI JAK PONIŻEJ:
  - Ø 12 - 10mm
  - Ø 14 - 10mm
  - Ø 16 - 10mm
  - Ø 18 - 10mm
  - Ø 25 - 10mm
  - Ø 32 - 10mm
- GRZEJNIK PŁYTOWY O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI PURMO + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA - PODEJŚCIE OD DOŁU LUB Z BOKU
- PRZEWODY POZIOME Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R PROWADZONE POD STROPEM + IZOLACJA CIEPLNA J.N.
  - ϕ 21,3 - 20 mm
  - ϕ 26,9 - 20 mm
  - ϕ 33,7 - 30 mm
  - ϕ 42,4 - 30 mm
  - ϕ 48,3 - 40 mm
  - ϕ 57,0 - 50 mm
  - ϕ 76,1 - 60 mm
  - ϕ 88,9 - 80 mm
  - ϕ 26,9 - 20 mm

SPIS POMIESZCZEŃ - II PIĘTRO - nowe skrzydło z łącznikiem		
B.301	Magazyn	10.47
B.302	Pokój łóżkowy	12.14
B.303	Pokój łóżkowy	12.22
B.304	Pokój łóżkowy	15.82
B.305	Pokój łóżkowy	15.82
B.306	Pokój łóżkowy	15.82
B.307	Pokój łóżkowy	15.82
B.308	Pokój łóżkowy	15.82
B.309	Pokój łóżkowy	15.82
B.310	Pokój łóżkowy	15.82
B.311	Pokój łóżkowy	15.82
B.312	Pokój łóżkowy	15.82
B.313	Pokój łóżkowy	15.82
B.314	Pokój łóżkowy	15.82
B.315	Pokój łóżkowy	15.82
B.316	Pokój łóżkowy	15.82
B.317	Kuchnia	15.82
B.318	Klatka schodowa	19.43
B.319	Brudownik	13.24
B.320	Pokój łóżkowy	11.85
B.321	Pokój łóżkowy	11.80
B.322	Pokój łóżkowy	11.80
B.323	Łazienka	12.34
B.324	Łazienka	12.34
B.325	Klatka	19.58
B.326	Korytarz	121.42
B.327	Taras	33.97
RAZEM:		

- AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15 NA "PIONACH"
- PRZEWODY POZIOME W PRZEGRODACH BUDYNKU TYPU PE-RT + IZOLACJA
- PRZEWÓD ODPOWIETRZENIA DO LIKWIDACJI. NA PIONACH ZAMONTOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15

UWAGI:

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REG. WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULICZNEJ ŚCIŚLE W/G RYSUNKU ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	
Opracowała:	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ścięgaj	SUW-12/90	

projekt:	Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - instalacja c.o.
obiekt:	Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 102/2 obręb 3
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork
tytuł rysunku:	NOWY BLOK I ŁĄCZNIK Rzut piętra II (bud. B) - instalacja c.o.

część rys.:	branża:	data projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
B	Sanitarna	PW	510x297	B/4/CO

Projekt chroniony prawem autorskim - Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody podmiotu praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : FIRMA PODSIADŁA PRAW AUTORSKICH