


UWAGI I OZNACZENIA:

- PRZEWODY INSTALACJI C.W.U. I CYR. POZIOME PROWADZONE POD STROPEM Z RUR PP PN20 STAB AI LUB INNE O PODOBNYCH PARAMETRACH (C.W.U. + CYR.)
- + IZOLACJA CIEPLNA O GRUBOŚCI:
- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Ø 16 x 2,7 - 20 mm | - Ø 50x 8,3 - 30 mm |
| - Ø 20 x 3,4 - 20 mm | - Ø 63x 10,5 - 40 mm |
| - Ø 25x 4,2 - 20 mm | - Ø 75x 12,5 - 50 mm |
| - Ø 32x 5,4 - 20 mm | - Ø 90x 15,0 - 60 mm |
| - Ø 40x 6,7 - 30 mm | - Ø 110x18,3 - 70 mm |

- PRZEWODY PIONOWE C.W.U. I CYR. WYKONAĆ Z RUR PE-RT LUB INNYCH O PODOBNYCH PARAMETRACH ZAKUĆ W ŚCIANACH + IZOLACJA CIEPLNA GRUBOŚCI:
- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Ø12x2,0 - 10 mm | - Ø18x2,5 - 10 mm |
| - Ø14x2,0 - 10 mm | - Ø25x3,5 - 10 mm |
| - Ø16x2,0 - 10 mm | - Ø32x4,4 - 10 mm |



- ZESTAW ODCINAJĄCO REGULUJĄCY:
- W.C. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KUŁOWYM SZT.1
 - CYR. - ZAWÓR ODCINAJĄCY W POŁĄCZENIU KOŁNIERZOWYM 2 SZT.
 - + ZAWÓR TERMOSTATYCZNY REGU. O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PRODUKCJI DANFOSS TYPU MTCV-A

ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REGULUJĄCEJ
WIELKOŚCI NASTAW,ŚCIŚLE W/G RYS. 2/4/CWU

Zestawienie Pomieszczeń			
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Kubatura
201	pomieszczenie	60,83	212,90
202	pomieszczenie	20,44	71,56
203	pomieszczenie	62,34	218,20
204	pomieszczenie	20,38	71,33
205	pomieszczenie	176,57	670,98
206	pomieszczenie	3,55	8,38
207	pomieszczenie	8,61	20,32
208	pomieszczenie	3,32	7,83
209	pomieszczenie	61,59	215,55
210	pomieszczenie	20,63	72,22
211	pomieszczenie	63,04	220,63
212	pomieszczenie	23,35	81,71
213	schody	17,08	85,40
214	korytarz	97,30	345,42
215	pomieszczenie/schody	12,49	44,35
216	schody	14,35	71,74
		665,87 m ²	2 418,52 m ³

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Projektant: Gl.	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Opracowała:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	
Sprawdza:	mgr inż. Beata Pomarnacka		
	mgr inż. Zdzisław Ściegaj	SUW-12/90	
projekt:	Termomodernizacja budynków (I LEWE SKRZYDŁO bud. nr 2) - instalacja c.w.u.		
obiekt:	Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Łębork, dz. nr ewid. 60/5		
inwestor:	Powiat Łębarski ul. Czołgistów 5, 84-300 Łębork	data:	04.2015
tytuł rysunku:	I LEWE SKRZYDŁO Rzut I piętra - instalacja c.w.u.	skala:	1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:
2	Sanitarna	PB	640x297
			numer rysunku:
			2/3/CWU

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83. Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : NADWA POSIADACZA PRAW AUTORSKICH