


SPIS POMIESZCZEŃ- PARTER - budynek kuchni i pralni		
C.-101	Korytarz	60.13
C.-102	Rozdzielnia elektryczna	14.01
C.-103	Magazynek podręczny	14.63
C.-104	Pom. art. spoż.	14.70
C.-105	Pom. kiszonek	14.70
C.-106	Pom. art. spoż.	13.12
C.-107	Pom. gospod.	12.64
C.-108	Pom. gospod.	29.95
C.-109	Pom. cz. zamiennych	14.70
C.-110	Wodomierz	12.54
C.-111	Wentylatornia	64.85
C.-112	Suszarnia	24.46
C.-113	Pom. mięsa	17.91
C.-114	Rozdzielnia gł.	14.38
C.-115	Akumulatornia	6.72
C.-116	Magazynek ziemniaki	17.73
C.-117	Pom. gosp.	16.76
C.-118	Korytarz	6.38
RAZEM:		



- UWAGI I OZNACZENIA:
- 10/2** - PRZEWODY PIONOWE C.O. Z RUR POLIETYLENOWYCH - ZAKUĆ W ŚCIANY + CIEPŁNA O GRUBOŚCI JAK PONIŻEJ : IZOLACJA
 - Ø 12 - 10mm
 - Ø 14 - 10mm
 - Ø 16 - 10mm
 - Ø 18 - 10mm
 - Ø 25 - 10mm
 - Ø 32 - 10mm
 - GRZEJNIK PŁYTOWY** O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRODUKCJI PURMO + GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA - PODEJŚCIE OD DOLU LUB Z BOKU
 - PRZEWODY POZIOME** Z RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R PROWADZONE POD STROPEM + IZOLACJA CIEPŁNA J.N.
 - Ø 21,3 - 20 mm
 - Ø 26,9 - 20 mm
 - Ø 33,7 - 30 mm
 - Ø 42,4 - 30 mm
 - Ø 48,3 - 40 mm
 - Ø 57,0 - 50 mm
 - Ø 76,1 - 60 mm
 - Ø 88,9 - 80 mm
 - Ø 26,9 - 20 mm
 - AUTOMATYCZNE ODPOWIEETRNIKI** DN 15 + ZAWÓR STOPOWY DN15 NA "PIONACH"
 - PRZEWODY POZIOME** W PRZEGRODACH BUDYNKU TYPU PE - RT + IZOLACJA
- UWAGI:
- ŚREDNICE PRZEWODÓW, ARMATURY ODCINAJĄCO - REG. WIELKOŚCI GRZEJNIKÓW I WYNIKI REG. HYDRAULICZNEJ ŚCIŚLE W/G RYSUNKU ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O.**

Construction & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Projektant GL.:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska SUW-6/90, PDL/0035/OWOS/05	numer uprawnień:	podpis:
Opracowała:	mgr inż. Beata Skorupska		
Sprawdzający:	mgr inż. Zdzisław Ściegaj SUW-12/90		
projekt:	Termomodernizacja budynku (Dom Pomocy Społecznej nr 1) - instalacja c.o.		
obiekt:	Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23, 84-300 Lębork, dz. nr ewid. 102/2 obręb 3		
inwestor:	Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 , 84-300 Lębork		data: 07.2015
tytuł rysunku:	BUDYNEK KUCHNI I PRALNI Rzut piwnic (bud. C) - instalacja c.o.		skala: 1:100
część rys.:	branża: Sanitarna	faza projektu: PW	format arkusza: 520x297
			numer rysunku: C/1/CO